
**BERITA ACARA SIDANG LANDASAN PROGRAM PERENCANAAN
DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR (LP3A)
TUGAS AKHIR PERIODE 131/53**

Dengan ini menyatakan bahwa telah dilaksanakan sidang LP3A pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 3 Juli 2015
Waktu : 09.00 – 11.00 WIB
Tempat : Ruang Laboratorium Perancangan Kota dan Permukiman Gedung Paul H.
Pandelaki Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

Dilakukan oleh:

Nama : Cininta Gitani Putri
NIM : 21020111130082
Judul : Apartemen di Palembang

Sidang dihadiri oleh:

1. Ir. Agung Budi Sardjono, M.T.
2. Prof. Ir. H. Edy Darmawan, M.Eng.
3. Dosen Penguji:
Ir. H. Bambang Suyono, M.T.

A. PELAKSANAAN SIDANG

Sidang LP3A dengan judul Apartemen di Palembang, dibuka oleh : Bapak Ir. Agung Budi Sardjono, M.T. pada pukul 09.00. Sidang dilaksanakan bergantian sesuai dengan urutan yang telah ditentukan sebelumnya.

Presentasi dilakukan oleh penyusun dalam waktu ± 20 menit dengan pokok-pokok materi sebagai berikut:

- Keyakinan kelayakan dan pencapaian Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A)
- Utilitas yang akan digunakan
- Konsep yang dipakai

Hasil sidang mencakup tanya jawab dan masukan-masukan dari dosen pembimbing terhadap LP3A yang dipresentasikan sebagai berikut:

1. Ir. Agung Budi Sardjono, M.T.
 - Pertanyaan dan saran
Jenis AC apa nanti yang akan kamu gunakan?

Jawaban : AC yang akan saya gunakan ada dua, yaitu AC Central untuk ruangan yang luas misalnya koridor, fasilitas-fasilitas penunjang. Sedangkan AC split saya gunakan untuk perumahan.

2. Ir. H. Bambang Suyono, M.T.

- Pertanyaan

Berkaitan dengan AC, apa perbedaan antara chiller dan cooling tower?

Jawaban : chiller itu unit yang bekerja mendinginkan udara yang selanjutnya akan didistribusikan ke ruangan-ruangan yang membutuhkan, sedangkan cooling tower adalah unit yang digunakan untuk membantu mendinginkan unit chiller.

3. Prof. Ir. H. Edy Darmawan, M.Eng.

- Pertanyaan 1

Apa itu AHU dan kegunaannya?

Jawaban : AHU adalah air handling unit, kegunaannya adalah untuk menyalurkan udara dingin yang sudah diproses di chiller ke ruangan-ruangan yang membutuhkan, dalam hal ini ruang hunian

- Pertanyaan 2

Di mana kamu akan meletakkan kolam renang dan jogging track

Jawaban : kolam renang akan saya letakkan di ruang terbuka di tengah-tengah ketiga tower, sedangkan jogging track akan saya letakkan di samping bangunan A. Keduanya akan saya letakkan outdoor.

B. POKOK REVISI LP3A TUGAS AKHIR PERIODE 130/53

Berdasarkan pertanyaan dan saran dari tim pembimbing pada sidang kelayakan sinopsis yang telah dilaksanakan (seperti terlampir pada berita acara), dilakukan revisi dalam rangka penyempurnaan sinopsis sebagai syarat melanjutkan ke tahap penyusunan LP3A. Pokok-pokok revisi tersebut antara lain :

- Perlu diperhatikan dalam penggunaan AC dan estetikanya
- Perlu dibenahi lagi alur utilitas karena kaitannya sangat besar dalam pembangunan apartemen.
- Pembagian fasilitas pendukung apartemen perlu lebih diperhatikan lagi segi privasi dan kenyamanannya.

LP3A ini dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 31 September 2015


Cininta Gitani Putri
NIM. 21020111130082

Mengetahui,

Pembimbing I



Ir. Agung Budi Sardjono, MT
NIP. 196310201991021001

Pembimbing II



Prof. Ir.H. Edy Dharmawan, M. Eng
NIP. 195511081983031002

Penguji



Ir. Bambang Suyono, MT
NIP. 195308261981041001