

**BERITA ACARA SIDANG KELAYAKAN
LANDASAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR (LP3A)
TUGAS AKHIR PERIODE 134 / 56**

Dengan ini menyatakan bahwa telah dilaksanakan Sidang Kelayakan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 15 April 2016
Waktu : 08.30-10.30
Tempat : Gedung C lantai 2
Jurusan Teknik Arsitektur Universitas Diponegoro Semarang

Dilaksanakan oleh :

Nama : Hana Faza Surya Rusyda
NIM : 21020112130108
Judul : Rumah Sakit Ibu dan Anak di Kabupaten Semarang

Dengan susunan Tim Penguji sebagai berikut :

Pembimbing I : Ir. Budi Sudarwanto, M.Si
Pembimbing II : Dr. Ir. Erni Setyowati, MT
Penguji : Resza Riskiyanto, ST, MT

PELAKSANAAN SIDANG

Sidang dimulai pukul 08.30 dan dihadiri oleh Bapak Ir. Budi Sudarwanto, M.Si. dan Ibu Dr. Ir. Erni Setyowati, MT, serta Bapak Resza Riskiyanto, ST, MT. Dalam satu kelompok dihadiri oleh 6 (enam) mahasiswa dengan urutan sidang seperti yang telah ditentukan sebelumnya.

Mahasiswa Hana Faza Surya Rusyda dengan judul LP3A : Rumah Sakit Ibu dan Anak di Kabupaten Semarang, melakukan sidang pada urutan ke -4 dan dihadiri oleh Bapak Ir. Budi Sudarwanto, M.Si dan Ibu Dr. Ir. Erni Setyowati, MT. Kemudian Bapak Resza Riskiyanto, ST, MT tidak hadir dikarenakan adanya seminar pada waktu yang bersamaan.

Presentasi dilakukan oleh penyusun dalam waktu \pm 15 menit yang bertujuan sebagai keyakinan kelayakan dan pencapaian Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A). Sehingga pokok – pokok materi sebagai berikut :

- Latar belakang dan data yang berkaitan dengan perencanaan dan perancangan Rumah Sakit Ibu dan Anak
- Pendekatan: kelompok kegiatan, sirkulasi pengguna, kapasitas, besaran ruang, pemilihan lokasi, pemilihan tapak, aspek kinerja, teknis dan arsitektural
- Tapak yang terpilih, dimensi, batas-batas dan peraturan setempat

Hasil sidang mencakup tanya jawab dan masukan – masukan dari dosen pembimbing terhadap LP3A yang dipresentasikan sebagai berikut :

1. Dari Ir. Budi Sudarwanto, M.Si

Pertanyaan :

Luas tapak untuk Rumah Sakit Ibu dan Anak yang terhitung terlalu besar jika akan dibangun bangunan bertingkat, apakah itu nanti tidak mengakibatkan banyaknya lahan yang tidak terpakai?

Jawaban :

Luas tapak sengaja diletakan pada lahan yang luas supaya nanti sisa dari tapak tersebut dibuat perkembangan Rumah Sakit Ibu dan Anak selanjutnya.

Masukan :

Sebaiknya dipastikan dahulu luasan tapak yang akan dibangun. Bisa jadi tapak tersebut dikurangi atau mencari tapak baru yang sesuai dengan lantai perhitungan KDB dan KLB. Sehingga tidak terdapat sisa lahan kosong.

2. Dari Dr. Ir. Erni Setyowati, MT

Pertanyaan :

Seperti pertanyaan Bapak Ir. Budi Sudarwanto, Msi, apakah tapak sudah diperhitungkan sesuai KDB dan KLB ? Kemudian pada struktur Rumah Sakit Ibu dan Anak kenapa memilih modul 8 meter x 7 meter?

Jawaban :

Luasan tapak sudah diperhitungkan dan sesuai dengan KDB dan KLB, namun jika menurut perhitungan tapak hanya mencapai 2 lantai. Namun nantinya akan direncanakan bangunan bertingkat 3 lantai agar sisa dari tapak dapat sebagai pengembangan Rumah Sakit. Pada modul 8 meter x 7 meter, merupakan hasil dari studi banding struktur yang terdapat pada Kemang Medical Care.

Masukan :

Untuk Luasan tapak sebaiknya mengolah kembali agar tapak tersebut sesuai dengan luasan bangunan. Sehingga tidak terdapat banyak sisa lahan kosong. Dan jangan lupa perhitungan KDB dan KLB nya diolah kembali.

Untuk modul struktur tidak harus 8m x 7m mungkin bisa 6m x 6m karena kebanyakan standar struktur merupakan kelipatan dari 6m dan mengikuti luasan kebutuhan ruang juga diperhatikan.

POKOK REVISI LP3A TUGAS AKHIR PERIODE 134/ 56

Berdasarkan pertanyaan dan masukan dari tim penguji dan pembimbing pada sidang kelayakan LP3A yang telah dilaksanakan (seperti terlampir pada berita acara), dilakukan revisi dalam rangka penyempurnaan LP3A sebagai syarat melanjutkan ke tahap selanjutnya. Pokok-pokok revisi tersebut antara lain:

- Perhitungan kembali luasan tapak yang sesuai terhadap luasan bangunan
- Perhitungan kembali lantai bangunan terhadap tapak
- Peninjauan kembali jenis struktur yang dipilih untuk Rumah Sakit Ibu dan Anak

Demikian berita acara sidang kelayakan Landasan Perencanaan dan Perancangan Arsitektur ini di dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, April 2016
Peserta Sidang

Hana Faza Surya Rusyda
NIM. 21020112130108

Mengatahui

Pembimbing I,



Ir. Budi Sudarwanto, M.Si
NIP. 196408041991021002

Pembimbing II,



Dr. Ir. Erni Setvowati, MT
NIP. 196704041998022001

Penguji,



Reza Riskyianto, ST, MT
NIP. 198406272012121003