

Analisis Perencanaan Sistem Proteksi Aktif Kebakaran Pada Gedung Rumah Sakit X Semarang

Defani Pramesti – 25010110120106

(2014 - Skripsi)

Kebakaran merupakan fenomena yang dapat menimbulkan berbagai akibat yang tidak diinginkan. Rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan berkewajiban memiliki sistem pencegahan kecelakaan termasuk diantaranya adalah pencegahan kebakaran. Dalam upaya pencegahan kebakaran, Rumah Sakit X telah memiliki sistem proteksi aktif kebakaran namun belum lengkap sesuai Pedoman Teknis Prasarana Rumah Sakit, Sistem Proteksi Kebakaran Aktif. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perencanaan sistem proteksi aktif kebakaran sebagai sarana penanggulangan kebakaran. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode observasi dan wawancara mendalam. Subjek penelitian ini berjumlah 7 orang, 3 orang sebagai informan utama yang merupakan penanggungjawab langsung sistem proteksi aktif kebakaran, dan 4 orang sebagai informan triangulasi yang merupakan penanggungjawab kejadian kebakaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Rumah Sakit X terdapat kebijakan tentang alat pemadam api ringan namun belum sesuai implementasi. Rumah Sakit X belum memiliki rencana identifikasi potensi bahaya dan penilaian risiko kebakaran. Perundangan dan persyaratan yang digunakan oleh rumah sakit belum secara khusus mengenai sistem proteksi aktif kebakaran. Rumah Sakit X belum berencana membentuk petugas khusus penanggulangan kebakaran karena minimnya jumlah petugas serta tidak memiliki anggaran khusus untuk perencanaan sistem proteksi aktif kebakaran. Rumah sakit juga belum memiliki rencana melakukan penambahan sistem proteksi aktif kebakaran. Kesimpulan: Rumah Sakit X belum memiliki perencanaan yang baik karena hanya terdapat perencanaan kebijakan yang tidak sesuai implementasi, serta perundangan dan persyaratan yang belum khusus mengenai sistem proteksi aktif kebakaran.

Kata Kunci: perencanaan, sistem proteksi aktif kebakaran, rumah sakit