

**BERITA ACARA SIDANG KELAYAKAN
LANDASAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR (LP3A)
TUGAS AKHIR PERIODE 142/64**

Dengan ini menyatakan bahwa telah dilaksanakan Sidang Kelayakan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 29 Juni 2018
Waktu : 9.00 - 11.30 WIB
Tempat : Ruang Ketua Program Studi, Departemen Arsitektur Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro – Semarang.

Dilaksanakan oleh :

Nama : Vina Tuti Rismayanti
NIM : 21020114120046
Judul : Hotel Konvensi Bintang 5 di Batam

Dengan susunan Tim Penguji sebagai berikut :

Dosen Pembimbing I : Arnis Rochma Harani, ST. MT.
Dosen Pembimbing II : Dr. Ir. Djoko Indrosaptono, MT
Dosen Penguji I : Ir. B. Adji Murtomo, MSA.

A. PELAKSANAAN SIDANG

Sidang Kelayakan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) dengan judul *Hotel Konvensi Bintang 5 Di Batam* ini dimulai pukul 09.00 WIB dan dihadiri oleh bapak/ibu Arnis Rochma Harani, ST. MT dan Ir. Djoko Indrosaptono, MT. Presentasi dilakukan oleh penyusun dalam waktu \pm 15 menit dengan pokok materi sebagai berikut :

- a. Tinjauan Hotel Konvensi Bintang 5
- b. Tinjauan Lokasi Hotel Konvensi
- c. Analisa Kebutuhan Ruang
- d. Program Ruang

Hasil sidang mencakup tanya jawab dan saran dari dosen pembimbing dan penguji terhadap LP3A yang dipresentasikan sebagai berikut :

1. Dari Bapak Dr. Ir. Djoko Indrosaptono, MT (Penguji I)

▪ **Pertanyaan**

- 1) Sistem apa yang digunakan untuk utilitas air bersih?
- 2) Apakah kapasitas rooftank sudah memadai dengan kebutuhan air bersih hotel?
- 3) Berapa ukuran rooftank hotel anda?

Jawaban

- 1) Sistem yang digunakan adalah sistem *downfeed*, pak.
- 2) Sudah memadai berdasarkan perhitungan, pak.
- 3) 10 x 5 x 3 meter, pak. Karena kapasitas air bersih yang dibutuhkan 150 m³.

▪ **Saran**

Sebaiknya perhitungan kebutuhan air dan kapasitas rooftank dicantumkan. Dan tinggi rooftank sebaiknya 2 meter untuk mempermudah perawatan kedepannya.

B. PELAKSANAAN SIDANG

Berdasarkan pertanyaan dan saran dari penguji dan pembimbing pada sidang kelayakan LP3A yang telah dilaksanakan (seperti terlampir dalam berita acara), dilakukan revisi dalam rangka penyempurnaan LP3A sebagai syarat melanjutkan ke tahap Eksplorasi Desain. Demikian berita acara sidang kelayakan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur dibuat sesuai dengan sesungguhnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 10 Juli 2018
Peserta Sidang,



Vina Tuti Rismayanti
NIM. 21020114120046

Mengetahui,

Pembimbing I



Arnis Rochma Harani, ST. MT.
NIP. 198705172014042001

Pembimbing II



Ir. Djoko Indrosaptono, MT
NIP. 195901091987031001

Penguji I

Ir. B. Adji Murtomo, MSA.
NIP. 195305051985031001