

AUDIT SISTEM TANGGAP DARURAT KEBAKARAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A SEMARANG

**RICO ZAMARA- 25010117140154
2021-SKRIPSI**

Kebakaran dapat terjadi kapanpun dan dimanapun, tidak menutup kemungkinan bahwa sebuah bangunan Lembaga Pemasyarakatan juga dapat terjadi bencana non alam seperti kebakaran yang disebabkan oleh berbagai macam faktor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari tahu apakah sistem tanggap darurat kebakaran yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang sudah sesuai dengan PERMEN PU No. 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan desain penelitian berupa wawancara mendalam dan melakukan observasi terhadap sistem tanggap darurat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang yang nantinya akan dianalisis dan dibandingkan dengan standar yang berlaku, seperti PERMEN PU No. 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Manajemen tanggap darurat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang sudah cukup baik, namun salah satu komponen seperti tim tanggap darurat kebakaran belum dibentuk. Sistem proteksi aktif kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang juga sudah cukup baik, APAR sudah tersedia dan sudah terpasang di beberapa tempat, namun sistem proteksi aktif kebakaran lainnya seperti detektor, sprinkler, dan hidran belum terpasang. Sarana penyelamatan jiwa di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang sudah baik, dengan sudah tersedianya peta dan petunjuk jalan keluar, aksesibilitas menuju titik kumpul sudah baik, serta titik kumpul sudah memadai.

Kata Kunci : *Kebakaran, Sistem Tanggap Darurat Kebakaran.*